

# 澄清公告

各投标人：

编号为 ZJKY-HRB-HZ20180118 黑龙江紫金铜业有限公司制酸、  
电解区域耐酸砖采购/干吸四塔八槽耐酸砖采购和砌筑项目包一做如  
下澄清：

关于高密度耐酸砖和普通耐酸砖中，高密度耐酸砖是针对项目电  
解、砷渣库、渣房、装酸平台重载地面提出的要求，主要是严防对地  
面的污染，凡是能满足吸水率 $\leq 0.2\%$ 的产品在能承受重载都能满足要  
求。



紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2018年1月16日

