

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

0.4KV 低压开关柜及配套项目澄清公告

致 0.4KV 低压开关柜及配套项目各投标单位：

我司招标编号为 ZJKY-HRB-HZ20180130 0.4KV 低压开关柜及配套招标采购项目澄清如下：

1. 机修车间系统图 130125N03-04.1 中 AH01 柜中进线断路器和电容补偿装置需要分柜安装，增加一套 600*1000*2200mm 电容补偿柜（内部元件按图配置），布置在备用柜位置，AH01 柜为独立进线柜。
2. 招标文件附件中 0.4KV 低压开关柜及配套设备数量表中：变频器数量（磨浮区域）表以明细 19 台为准，母线桥数量（电解区域）表以明细 5 个为准，配电室监控管理系统（数字化元器件）为 15 套。

由此产生的不便，请各单位谅解！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2018 年 1 月 26 日

